



Руководство по эксплуатации
Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ
КЕНС.635159.001 ТУ



Руководство по эксплуатации КЕНС.635159.001 РЭ предназначено для описания конструкции ввода кабельного взрывозащищенного, обеспечения его правильной и безопасной эксплуатации в течение всего срока службы.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ предназначен для ввода небронированного сетевого кабеля в оболочку взрывозащищенных светильников и коробок, устанавливаемых во взрывоопасных зонах.

1.2 Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ-М16-Н предназначен для ввода кабеля круглого сечения диаметром $d=(6-10) 0,5$ мм.

1.3 Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ-G1/2-Н предназначен для ввода кабеля круглого сечения диаметром $d=(6-12) 0,5$ мм.

1.4 Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ изготовлен из нержавеющей стали.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014: для типа резьбы М16 для типа резьбы G1/2	1 Ex d IIC Gb/1 Ex e II Gb / Ex tb IIC Db 1 Ex e II Gb / Ex tb IIC Db
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, не хуже	IP 66/67
Рабочая температура, °С	от -60 до +150

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование документа	Количество
Руководство по эксплуатации КЕНС.635159.001 РЭ	1 шт на каждую транспортную(упаковочную) тару
Паспорт КЕНС.635159.001 ПС	1 шт на каждую транспортную(упаковочную) тару
Копия сертификата соответствия	1 шт на каждую транспортную(упаковочную) тару
Комплект сменных частей КЕНС.305652.003 или КЕНС.305652.004	1 шт. на изделие

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ (рисунок 1) состоит из штуцера, муфты, втулки уплотнительной и шайбы.



- протереть кабельный ввод, произвести внешний осмотр;
- проверить целостность втулки уплотнительной, при необходимости заменить;

5.5 Перед монтажом ввод кабельный взрывозащищенный должен подвергаться внешнему осмотру, особое внимание обращать на целостность составных частей и втулки уплотнительной.

6.3 Гарантийный срок - 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

[illegible]

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ввод кабельный взрывозащищенный типа ВКВ признан годным к эксплуатации и соответствует КЕНС.635159.001 ТУ

ОТК

Дата выпуска _____ 20__ г.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Все материалы, из которых изготовлен ввод кабельный взрывозащищенный, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды

8.2 После окончания эксплуатации ввод кабельный не требует специальной утилизации и может быть сдан как вторичное сырье в соответствии с действующими правилами.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 Порядок предъявления рекламаций изложен в соответствии с действующими положениями на объектах применения.

9.2 Рекламации по установленной форме предъявлять предприятию-изготовителю с обязательным приложением акта забракования, без наличия которого рекламации не принимаются. Рекламации направлять по адресу:

302040, г. Орел, ул. Лескова, 19, АО «Протон»
тел./ факс. (4862) 41-04-12, (4862) 41-01-20